北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/18 00:00:00.00	86.26	4.79	7.42	0.00
2019/06/18 01:00:00.00	94.00	4.67	7.43	0.00
2019/06/18 02:00:00.00	94.03	4.35	7.43	0.00
2019/06/18 03:00:00.00	94.39	4.22	7.44	0.00
2019/06/18 04:00:00.00	94.45	3.90	7.44	0.00
2019/06/18 05:00:00.00	95.23	3.78	7.42	0.00
2019/06/18 06:00:00.00	95.18	3.43	7.42	0.00
2019/06/18 07:00:00.00	94.46	3.30	7.38	0.00
2019/06/18 08:00:00.00	94.59	2.99	7.37	0.00
2019/06/18 09:00:00.00	96.23	2.86	7.38	0.00
2019/06/18 10:00:00.00	96.81	2.55	7.37	9.25
2019/06/18 11:00:00.00	104.23	2.43	7.38	21.87
2019/06/18 12:00:00.00	105.24	6.34	7.38	20.49
2019/06/18 13:00:00.00	118.54	7.89	7.35	21.50
2019/06/18 14:00:00.00	117.68	8.03	7.30	21.34
2019/06/18 15:00:00.00	106.39	8.09	7.29	20.62
2019/06/18 16:00:00.00	105.91	8.33	7.29	18.50
2019/06/18 17:00:00.00	99.54	8.43	7.32	9.91
2019/06/18 18:00:00.00	99.96	8.40	7.33	3.12
2019/06/18 19:00:00.00	105.23	8.38	7.34	0.52
2019/06/18 20:00:00.00	104.22	8.21	7.29	0.05
2019/06/18 21:00:00.00	91.08	8.15	7.26	0.00
2019/06/18 22:00:00.00	90.68	7.81	7.29	0.00
2019/06/18 23:00:00.00	85.39	7.67	7.31	0.00
最大值	118.54	8.43	7.44	21.87
最小值	85.39	2.43	7.26	0.00
平均值	0.00	0.00	7.36	6.13
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				