北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/19 00:00:00.00	85.80	7.35	7.30	0.00
2019/06/19 01:00:00.00	91.62	7.23	7.29	0.00
2019/06/19 02:00:00.00	91.84	6.92	7.29	0.00
2019/06/19 03:00:00.00	94.69	6.80	7.30	0.00
2019/06/19 04:00:00.00	94.47	6.53	7.30	0.00
2019/06/19 05:00:00.00	91.62	6.43	7.28	0.00
2019/06/19 06:00:00.00	91.53	6.15	7.25	0.00
2019/06/19 07:00:00.00	90.31	6.04	7.25	0.00
2019/06/19 08:00:00.00	90.44	5.73	7.23	0.00
2019/06/19 09:00:00.00	92.16	5.61	7.25	1.29
2019/06/19 10:00:00.00	92.56	6.25	7.27	14.29
2019/06/19 11:00:00.00	97.85	6.51	7.23	14.91
2019/06/19 12:00:00.00	99.35	7.72	7.22	17.52
2019/06/19 13:00:00.00	119.23	9.53	7.22	18.37
2019/06/19 14:00:00.00	119.49	9.76	7.23	18.74
2019/06/19 15:00:00.00	122.77	10.10	7.25	18.93
2019/06/19 16:00:00.00	123.30	10.21	7.25	18.89
2019/06/19 17:00:00.00	130.23	10.37	7.27	10.54
2019/06/19 18:00:00.00	128.58	10.34	7.26	4.13
2019/06/19 19:00:00.00	105.39	10.28	7.26	0.46
2019/06/19 20:00:00.00	104.94	10.08	7.25	0.00
2019/06/19 21:00:00.00	99.08	9.79	7.23	0.00
2019/06/19 22:00:00.00	99.36	9.74	7.20	0.00
2019/06/19 23:00:00.00	103.00	9.65	7.19	0.00
最大值	130.23	10.37	7.30	18.93
最小值	85.80	5.61	7.19	0.00
平均值	0.00	0.00	7.25	5.75
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				