北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/20 00:00:00.00	102.60	9.53	7.19	0.00
2019/06/20 01:00:00.00	97.46	9.36	7.19	0.00
2019/06/20 02:00:00.00	97.40	9.13	7.19	0.00
2019/06/20 03:00:00.00	96.62	8.80	7.18	0.00
2019/06/20 04:00:00.00	96.09	8.62	7.18	0.00
2019/06/20 05:00:00.00	89.23	8.55	7.16	0.00
2019/06/20 06:00:00.00	89.49	8.39	7.16	0.00
2019/06/20 07:00:00.00	92.77	8.33	7.19	0.00
2019/06/20 08:00:00.00	93.11	7.98	7.18	0.00
2019/06/20 09:00:00.00	97.23	7.85	7.23	0.00
2019/06/20 10:00:00.00	96.64	7.66	7.41	0.00
2019/06/20 11:00:00.00	89.54	7.58	7.48	0.00
2019/06/20 12:00:00.00	90.29	7.56	7.44	0.34
2019/06/20 13:00:00.00	99.54	7.55	7.35	1.53
2019/06/20 14:00:00.00	100.50	8.50	7.16	5.06
2019/06/20 15:00:00.00	112.46	8.88	7.12	9.56
2019/06/20 16:00:00.00	112.46	10.12	7.12	8.83
2019/06/20 17:00:00.00	123.74	10.63	7.16	4.16
2019/06/20 18:00:00.00	166.51	10.02	7.19	2.73
2019/06/20 19:00:00.00	153.00	9.77	7.20	2.29
2019/06/20 20:00:00.00	149.40	9.20	7.26	0.95
2019/06/20 21:00:00.00	101.77	8.97	7.31	0.53
2019/06/20 22:00:00.00	100.71	8.74	7.35	0.30
2019/06/20 23:00:00.00	86.54	8.65	7.38	0.20

最大值	166.51	10.63	7.48	9.56
最小值	86.54	7.55	7.12	0.00
平均值	0.00	0.00	7.24	1.52
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				