北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/21 00:00:00.00	86.32	8.41	7.40	0.12
2019/06/21 01:00:00.00	83.39	8.31	7.41	0.00
2019/06/21 02:00:00.00	84.08	7.89	7.43	0.00
2019/06/21 03:00:00.00	93.23	7.72	7.44	0.00
2019/06/21 04:00:00.00	92.76	7.53	7.45	0.00
2019/06/21 05:00:00.00	86.62	7.44	7.45	0.00
2019/06/21 06:00:00.00	86.88	7.04	7.46	0.00
2019/06/21 07:00:00.00	90.16	6.87	7.46	0.00
2019/06/21 08:00:00.00	89.53	6.56	7.46	0.00
2019/06/21 09:00:00.00	81.77	6.43	7.45	0.26
2019/06/21 10:00:00.00	82.93	6.69	7.21	2.98
2019/06/21 11:00:00.00	96.85	6.80	7.24	0.02
2019/06/21 12:00:00.00	96.09	7.87	7.33	0.00
2019/06/21 13:00:00.00	86.93	8.31	7.37	0.00
2019/06/21 14:00:00.00	87.18	7.90	7.40	0.00
2019/06/21 15:00:00.00	90.23	7.73	7.41	0.00
2019/06/21 16:00:00.00	89.70	7.53	7.43	0.00
2019/06/21 17:00:00.00	83.16	7.44	7.42	0.26
2019/06/21 18:00:00.00	90.51	7.38	7.19	4.44
2019/06/21 19:00:00.00	182.70	7.35	7.18	0.87
2019/06/21 20:00:00.00	179.92	7.21	7.23	1.40
2019/06/21 21:00:00.00	145.93	7.15	7.26	0.56
2019/06/21 22:00:00.00	141.68	6.37	7.30	0.38
2019/06/21 23:00:00.00	89.39	6.05	7.32	0.25
最大值	182.70	8.41	7.46	4.44
最小值	81.77	6.05	7.18	0.00
平均值	0.00	0.00	7.36	0.48
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				