北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/22 00:00:00.00	89.22	5.59	7.34	0.21
2019/06/22 01:00:00.00	87.16	5.40	7.35	0.20
2019/06/22 02:00:00.00	86.94	4.54	7.36	0.14
2019/06/22 03:00:00.00	84.39	4.19	7.36	0.08
2019/06/22 04:00:00.00	83.79	4.05	7.37	0.02
2019/06/22 05:00:00.00	76.77	3.99	7.37	0.02
2019/06/22 06:00:00.00	77.30	3.63	7.38	0.01
2019/06/22 07:00:00.00	84.39	3.49	7.38	0.00
2019/06/22 08:00:00.00	84.53	3.31	7.38	0.00
2019/06/22 09:00:00.00	86.31	3.23	7.35	0.00
2019/06/22 10:00:00.00	85.52	2.81	7.33	0.00
2019/06/22 11:00:00.00	75.85	2.64	7.32	0.00
2019/06/22 12:00:00.00	77.45	2.20	7.30	0.26
2019/06/22 13:00:00.00	97.31	2.03	7.10	2.09
2019/06/22 14:00:00.00	95.90	2.50	7.09	1.69
2019/06/22 15:00:00.00	77.85	2.69	7.07	1.71
2019/06/22 16:00:00.00	85.58	1.11	7.14	0.00
2019/06/22 17:00:00.00	182.85	0.47	7.17	1.24
2019/06/22 18:00:00.00	176.34	0.28	7.18	1.80
2019/06/22 19:00:00.00	96.39	0.20	7.19	1.80
2019/06/22 20:00:00.00	94.73	0.24	7.23	1.20
2019/06/22 21:00:00.00	74.54	0.25	7.31	0.00
2019/06/22 22:00:00.00	74.59	0.23	7.38	0.03
2019/06/22 23:00:00.00	75.23	0.22	7.34	0.35
最大值	182.85	5.59	7.38	2.09
最小值	74.54	0.20	7.07	0.00
平均值	0.00	0.00	7.28	0.54
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				