北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/23 00:00:00.00	77.09	0.25	7.37	0.68
2019/06/23 01:00:00.00	100.08	0.27	7.34	0.88
2019/06/23 02:00:00.00	97.78	0.22	7.41	0.18
2019/06/23 03:00:00.00	69.54	0.20	7.45	0.00
2019/06/23 04:00:00.00	70.02	0.21	7.47	0.00
2019/06/23 05:00:00.00	75.77	0.21	7.48	0.00
2019/06/23 06:00:00.00	76.10	0.16	7.48	0.00
2019/06/23 07:00:00.00	80.00	0.13	7.48	0.00
2019/06/23 08:00:00.00	80.33	0.17	7.48	0.00
2019/06/23 09:00:00.00	84.23	0.18	7.44	0.02
2019/06/23 10:00:00.00	82.95	0.15	7.21	2.07
2019/06/23 11:00:00.00	67.85	0.13	7.23	0.24
2019/06/23 12:00:00.00	68.60	0.20	7.09	12.25
2019/06/23 13:00:00.00	78.46	0.22	7.09	11.70
2019/06/23 14:00:00.00	78.70	0.14	7.09	10.90
2019/06/23 15:00:00.00	81.85	0.11	7.10	11.44
2019/06/23 16:00:00.00	81.11	0.09	7.10	9.72
2019/06/23 17:00:00.00	71.39	0.08	7.18	1.63
2019/06/23 18:00:00.00	72.24	0.14	7.25	0.61
2019/06/23 19:00:00.00	83.23	0.17	7.33	0.05
2019/06/23 20:00:00.00	82.70	0.15	7.38	0.00
2019/06/23 21:00:00.00	75.69	0.14	7.34	2.14
2019/06/23 22:00:00.00	76.07	0.08	7.21	3.05
2019/06/23 23:00:00.00	80.93	0.06	7.32	1.31

最大值	100.08	0.27	7.48	12.25
最小值	67.85	0.06	7.09	0.00
平均值	0.00	0.00	7.30	2.87
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				