北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/24 00:00:00.00	81.77	0.15	7.37	4.07
2019/06/24 01:00:00.00	92.93	0.19	7.46	0.39
2019/06/24 02:00:00.00	91.32	0.20	7.48	0.31
2019/06/24 03:00:00.00	70.46	0.20	7.49	0.00
2019/06/24 04:00:00.00	70.48	0.18	7.49	0.00
2019/06/24 05:00:00.00	70.69	0.17	7.49	0.00
2019/06/24 06:00:00.00	71.12	0.15	7.48	0.00
2019/06/24 07:00:00.00	76.31	0.14	7.47	0.00
2019/06/24 08:00:00.00	76.69	0.19	7.45	0.00
2019/06/24 09:00:00.00	81.23	0.20	7.39	0.53
2019/06/24 10:00:00.00	81.30	0.19	7.13	5.79
2019/06/24 11:00:00.00	82.08	0.19	7.21	0.92
2019/06/24 12:00:00.00	83.31	0.25	7.12	7.13
2019/06/24 13:00:00.00	98.77	0.28	7.11	12.02
2019/06/24 14:00:00.00	97.53	0.15	7.15	7.86
2019/06/24 15:00:00.00	81.85	0.10	7.20	2.28
2019/06/24 16:00:00.00	80.89	0.16	7.31	0.00
2019/06/24 17:00:00.00	68.92	0.19	7.34	0.00
2019/06/24 18:00:00.00	68.85	0.23	7.34	0.00
2019/06/24 19:00:00.00	67.92	0.25	7.32	0.00
2019/06/24 20:00:00.00	67.59	0.34	7.35	0.00
2019/06/24 21:00:00.00	63.23	0.38	7.36	0.00
2019/06/24 22:00:00.00	64.21	0.34	7.38	0.00
2019/06/24 23:00:00.00	75.77	0.33	7.38	0.00
最大值	98.77	0.38	7.49	12.02
最小值	63.23	0.10	7.11	0.00
平均值	0.00	0.00	7.34	1.72
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				