北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/25 00:00:00.00	76.31	0.31	7.36	0.00
2019/06/25 01:00:00.00	82.77	0.30	7.37	0.00
2019/06/25 02:00:00.00	81.95	0.28	7.38	0.00
2019/06/25 03:00:00.00	72.08	0.28	7.39	0.00
2019/06/25 04:00:00.00	72.62	0.30	7.39	0.00
2019/06/25 05:00:00.00	79.23	0.31	7.40	0.00
2019/06/25 06:00:00.00	80.34	0.26	7.41	0.00
2019/06/25 07:00:00.00	93.85	0.25	7.40	0.39
2019/06/25 08:00:00.00	92.39	0.20	7.34	2.20
2019/06/25 09:00:00.00	74.62	0.18	7.34	1.78
2019/06/25 10:00:00.00	74.69	0.17	7.36	0.00
2019/06/25 11:00:00.00	75.62	0.17	7.32	0.00
2019/06/25 12:00:00.00	75.75	0.14	7.30	0.00
2019/06/25 13:00:00.00	77.39	0.13	7.28	0.00
2019/06/25 14:00:00.00	77.21	0.20	7.28	0.00
2019/06/25 15:00:00.00	75.00	0.23	7.27	0.00
2019/06/25 16:00:00.00	75.38	0.17	7.24	0.53
2019/06/25 17:00:00.00	80.16	0.14	7.26	0.00
2019/06/25 18:00:00.00	79.90	0.17	7.26	2.66
2019/06/25 19:00:00.00	76.77	0.18	7.13	11.38
2019/06/25 20:00:00.00	77.82	0.20	7.18	7.22
2019/06/25 21:00:00.00	90.31	0.21	7.16	7.86
2019/06/25 22:00:00.00	88.30	0.19	7.17	6.92
2019/06/25 23:00:00.00	63.54	0.18	7.18	6.33
最大值	93.85	0.31	7.41	11.38
最小值	63.54	0.13	7.13	0.00
平均值	0.00	0.00	7.30	1.97
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				