北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/27 00:00:00.00	89.00	0.26	7.18	3.35
2019/06/27 01:00:00.00	77.62	0.25	7.19	3.28
2019/06/27 02:00:00.00	78.15	0.23	7.20	3.21
2019/06/27 03:00:00.00	84.62	0.23	7.21	3.21
2019/06/27 04:00:00.00	85.03	0.20	7.20	3.27
2019/06/27 05:00:00.00	90.00	0.19	7.21	3.33
2019/06/27 06:00:00.00	90.37	0.20	7.21	3.25
2019/06/27 07:00:00.00	95.23	0.20	7.24	2.59
2019/06/27 08:00:00.00	95.69	0.20	7.26	2.60
2019/06/27 09:00:00.00	101.77	0.21	7.26	2.77
2019/06/27 10:00:00.00	100.26	0.16	7.28	0.80
2019/06/27 11:00:00.00	81.00	0.14	7.35	0.00
2019/06/27 12:00:00.00	81.42	0.16	7.35	0.00
2019/06/27 13:00:00.00	87.08	0.17	7.36	0.00
2019/06/27 14:00:00.00	86.63	0.15	7.36	0.33
2019/06/27 15:00:00.00	80.62	0.15	7.20	2.47
2019/06/27 16:00:00.00	80.84	0.16	7.10	4.36
2019/06/27 17:00:00.00	83.85	0.17	7.16	0.53
2019/06/27 18:00:00.00	82.78	0.23	7.17	2.48
2019/06/27 19:00:00.00	69.23	0.25	7.03	7.65
2019/06/27 20:00:00.00	70.28	0.25	7.06	6.20
2019/06/27 21:00:00.00	83.54	0.25	7.08	5.18
2019/06/27 22:00:00.00	83.88	0.14	7.09	5.78
2019/06/27 23:00:00.00	88.08	0.10	7.10	4.59
最大值	101.77	0.26	7.36	7.65
最小值	69.23	0.10	7.03	0.00
平均值	0.00	0.00	7.20	2.97
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				