北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/28 00:00:00.00	87.13	0.12	7.11	4.95
2019/06/28 01:00:00.00	74.85	0.13	7.13	4.25
2019/06/28 02:00:00.00	74.89	0.08	7.08	4.76
2019/06/28 03:00:00.00	75.39	0.05	7.10	3.85
2019/06/28 04:00:00.00	74.59	0.11	7.13	3.60
2019/06/28 05:00:00.00	64.54	0.13	7.14	3.33
2019/06/28 06:00:00.00	64.79	0.19	7.16	3.00
2019/06/28 07:00:00.00	67.92	0.21	7.17	2.86
2019/06/28 08:00:00.00	67.43	0.14	7.19	2.37
2019/06/28 09:00:00.00	61.54	0.12	7.24	1.83
2019/06/28 10:00:00.00	62.23	0.10	7.31	0.02
2019/06/28 11:00:00.00	70.92	0.10	7.37	0.00
2019/06/28 12:00:00.00	70.69	0.11	7.39	0.00
2019/06/28 13:00:00.00	67.85	0.11	7.38	0.00
2019/06/28 14:00:00.00	68.45	0.13	7.37	0.00
2019/06/28 15:00:00.00	75.62	0.14	7.36	0.00
2019/06/28 16:00:00.00	76.08	0.20	7.36	0.00
2019/06/28 17:00:00.00	81.69	0.23	7.37	0.00
2019/06/28 18:00:00.00	81.49	0.26	7.37	0.00
2019/06/28 19:00:00.00	79.00	0.27	7.37	0.00
2019/06/28 20:00:00.00	79.78	0.33	7.38	0.00
2019/06/28 21:00:00.00	89.00	0.36	7.32	1.27
2019/06/28 22:00:00.00	88.12	0.26	7.21	1.12
2019/06/28 23:00:00.00	77.31	0.22	7.30	0.07
最大值	89.00	0.36	7.39	4.95
最小值	61.54	0.05	7.08	0.00
平均值	0.00	0.00	7.26	1.55
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				