北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/29 00:00:00.00	76.96	0.24	7.18	4.50
2019/06/29 01:00:00.00	72.39	0.25	7.08	6.01
2019/06/29 02:00:00.00	72.25	0.18	7.09	5.17
2019/06/29 03:00:00.00	70.39	0.15	7.08	5.19
2019/06/29 04:00:00.00	77.13	0.33	7.05	4.88
2019/06/29 05:00:00.00	166.00	0.40	7.04	6.32
2019/06/29 06:00:00.00	161.88	0.28	7.06	4.95
2019/06/29 07:00:00.00	112.46	0.23	7.06	4.54
2019/06/29 08:00:00.00	110.07	0.23	7.07	3.86
2019/06/29 09:00:00.00	81.62	0.24	7.08	1.68
2019/06/29 10:00:00.00	85.69	0.28	7.29	2.36
2019/06/29 11:00:00.00	135.93	0.29	7.00	7.63
2019/06/29 12:00:00.00	138.40	0.37	6.98	7.01
2019/06/29 13:00:00.00	168.85	0.41	7.00	4.99
2019/06/29 14:00:00.00	163.49	0.26	7.02	0.05
2019/06/29 15:00:00.00	97.77	0.20	7.23	4.94
2019/06/29 16:00:00.00	96.98	0.20	7.36	0.57
2019/06/29 17:00:00.00	87.23	0.21	7.44	0.00
2019/06/29 18:00:00.00	86.56	0.23	7.48	0.00
2019/06/29 19:00:00.00	78.54	0.24	7.49	0.00
2019/06/29 20:00:00.00	78.88	0.22	7.50	0.00
2019/06/29 21:00:00.00	82.85	0.21	7.51	0.00
2019/06/29 22:00:00.00	83.38	0.21	7.50	0.00
2019/06/29 23:00:00.00	89.77	0.20	7.48	0.00
最大值	168.85	0.41	7.51	7.63
最小值	70.39	0.15	6.98	0.00
平均值	0.00	0.00	7.21	3.11
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				