北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/01 00:00:00.00	116.68	0.19	6.97	5.12
2019/07/01 01:00:00.00	81.93	0.21	6.98	4.07
2019/07/01 02:00:00.00	80.68	0.14	6.96	5.42
2019/07/01 03:00:00.00	65.92	0.11	6.98	4.59
2019/07/01 04:00:00.00	66.20	0.21	6.99	4.32
2019/07/01 05:00:00.00	68.38	0.25	6.97	5.28
2019/07/01 06:00:00.00	74.54	0.22	6.96	4.54
2019/07/01 07:00:00.00	134.08	0.21	6.97	4.71
2019/07/01 08:00:00.00	132.31	0.21	6.98	4.28
2019/07/01 09:00:00.00	111.39	0.21	7.00	2.09
2019/07/01 10:00:00.00	107.35	0.23	7.09	0.01
2019/07/01 11:00:00.00	58.92	0.23	7.31	0.00
2019/07/01 12:00:00.00	58.92	0.17	6.96	0.08
2019/07/01 13:00:00.00	86.65	0.14	6.91	0.24
2019/07/01 14:00:00.00	266.01	0.28	6.94	4.45
2019/07/01 15:00:00.00	144.85	0.34	7.01	1.16
2019/07/01 16:00:00.00	140.48	0.21	7.21	0.00
2019/07/01 17:00:00.00	83.85	0.15	7.32	0.00
2019/07/01 18:00:00.00	84.03	0.18	7.38	0.00
2019/07/01 19:00:00.00	86.31	0.19	7.10	5.06
2019/07/01 20:00:00.00	95.30	0.37	6.85	9.37
2019/07/01 21:00:00.00	210.77	0.44	6.87	4.95
2019/07/01 22:00:00.00	202.84	0.26	7.08	0.00
2019/07/01 23:00:00.00	100.08	0.18	7.23	0.11
最大值	266.01	0.44	7.38	9.37
最小值	58.92	0.11	6.85	0.00
平均值	0.00	0.00	7.04	2.91
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				