北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/02 00:00:00.00	99.60	0.29	6.94	6.32
2019/07/02 01:00:00.00	93.46	0.33	6.83	11.65
2019/07/02 02:00:00.00	91.14	0.25	6.86	9.62
2019/07/02 03:00:00.00	61.54	0.22	6.87	8.86
2019/07/02 04:00:00.00	61.87	0.17	6.90	5.86
2019/07/02 05:00:00.00	66.16	0.16	7.04	0.93
2019/07/02 06:00:00.00	65.63	0.19	7.18	0.85
2019/07/02 07:00:00.00	59.23	0.21	7.07	2.05
2019/07/02 08:00:00.00	59.30	0.21	7.02	2.18
2019/07/02 09:00:00.00	60.16	0.21	7.08	0.52
2019/07/02 10:00:00.00	60.45	0.19	7.25	0.00
2019/07/02 11:00:00.00	64.08	0.19	7.33	0.00
2019/07/02 12:00:00.00	64.94	0.16	7.36	0.00
2019/07/02 13:00:00.00	75.54	0.15	7.38	0.00
2019/07/02 14:00:00.00	75.67	0.17	7.38	0.00
2019/07/02 15:00:00.00	77.23	0.18	7.38	0.00
2019/07/02 16:00:00.00	77.61	0.16	7.38	0.00
2019/07/02 17:00:00.00	82.08	0.15	7.33	0.00
2019/07/02 18:00:00.00	81.53	0.61	7.27	0.00
2019/07/02 19:00:00.00	74.92	0.80	7.30	0.00
2019/07/02 20:00:00.00	74.53	1.50	7.33	0.00
2019/07/02 21:00:00.00	69.77	1.79	7.34	0.00
2019/07/02 22:00:00.00	69.29	1.80	7.35	0.00
2019/07/02 23:00:00.00	63.62	1.81	7.35	0.00
最大值	99.60	1.81	7.38	11.65
最小值	59.23	0.15	6.83	0.00
平均值	0.00	0.00	7.19	2.04
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				