北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/03 00:00:00.00	64.18	1.86	7.36	0.00
2019/07/03 01:00:00.00	71.00	1.88	7.27	1.21
2019/07/03 02:00:00.00	69.68	0.73	6.89	6.92
2019/07/03 03:00:00.00	53.00	0.27	6.89	5.89
2019/07/03 04:00:00.00	54.41	0.20	6.91	5.38
2019/07/03 05:00:00.00	71.08	0.17	6.91	5.22
2019/07/03 06:00:00.00	70.54	0.20	6.93	4.83
2019/07/03 07:00:00.00	63.92	0.22	6.95	4.69
2019/07/03 08:00:00.00	64.08	0.17	6.95	4.56
2019/07/03 09:00:00.00	65.92	0.15	7.03	0.52
2019/07/03 10:00:00.00	68.06	0.19	7.19	0.00
2019/07/03 11:00:00.00	94.31	0.21	7.28	0.00
2019/07/03 12:00:00.00	93.02	0.25	7.34	0.00
2019/07/03 13:00:00.00	76.77	0.27	7.36	0.00
2019/07/03 14:00:00.00	77.29	0.23	7.36	0.00
2019/07/03 15:00:00.00	83.85	0.22	7.32	0.00
2019/07/03 16:00:00.00	85.05	0.24	7.33	0.00
2019/07/03 17:00:00.00	100.16	0.26	7.35	0.00
2019/07/03 18:00:00.00	98.88	0.35	7.36	0.00
2019/07/03 19:00:00.00	83.23	0.39	7.37	0.00
2019/07/03 20:00:00.00	83.98	0.43	7.37	0.00
2019/07/03 21:00:00.00	93.16	0.45	7.37	0.00
2019/07/03 22:00:00.00	92.50	0.36	7.38	0.00
2019/07/03 23:00:00.00	84.62	0.33	7.27	1.57
最大值	100.16	1.88	7.38	6.92
最小值	53.00	0.15	6.89	0.00
平均值	0.00	0.00	7.20	1.70
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				