北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/04 00:00:00.00	82.88	0.27	6.96	12.77
2019/07/04 01:00:00.00	62.54	0.25	6.94	15.12
2019/07/04 02:00:00.00	71.00	2.08	6.98	13.01
2019/07/04 03:00:00.00	173.00	2.81	7.01	12.45
2019/07/04 04:00:00.00	165.96	3.58	7.03	11.97
2019/07/04 05:00:00.00	80.33	3.89	7.05	11.84
2019/07/04 06:00:00.00	81.70	3.94	7.06	11.92
2019/07/04 07:00:00.00	81.85	3.96	7.14	2.14
2019/07/04 08:00:00.00	81.28	4.13	7.28	0.00
2019/07/04 09:00:00.00	73.77	4.20	7.32	0.00
2019/07/04 10:00:00.00	73.77	4.26	7.36	0.00
2019/07/04 11:00:00.00	73.77	4.28	7.37	0.00
2019/07/04 12:00:00.00	73.77	4.32	7.33	0.00
2019/07/04 13:00:00.00	73.77	4.33	7.38	0.00
2019/07/04 14:00:00.00	73.77	4.10	7.37	0.00
2019/07/04 15:00:00.00	83.38	4.01	7.38	0.00
2019/07/04 16:00:00.00	90.59	3.94	7.41	0.00
2019/07/04 17:00:00.00	79.32	3.91	7.43	0.00
2019/07/04 18:00:00.00	79.81	3.85	7.44	0.00
2019/07/04 19:00:00.00	85.53	3.83	7.40	0.60
2019/07/04 20:00:00.00	83.70	4.05	7.07	7.43
2019/07/04 21:00:00.00	62.31	4.14	7.04	4.09
2019/07/04 22:00:00.00	68.10	5.04	7.20	0.00
2019/07/04 23:00:00.00	136.56	5.41	7.31	0.00
最大值	173.00	5.41	7.44	15.12
最小值	62.31	0.25	6.94	0.00
平均值	0.00	0.00	7.22	4.31
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				