北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/05 00:00:00.00	132.39	5.28	7.38	0.05
2019/07/05 01:00:00.00	83.46	5.23	7.09	4.67
2019/07/05 02:00:00.00	82.70	4.11	7.00	5.41
2019/07/05 03:00:00.00	73.78	3.66	7.00	4.75
2019/07/05 04:00:00.00	72.47	2.19	6.99	4.69
2019/07/05 05:00:00.00	56.10	1.59	6.99	4.63
2019/07/05 06:00:00.00	58.12	0.63	6.99	4.64
2019/07/05 07:00:00.00	70.30	0.24	6.98	5.56
2019/07/05 08:00:00.00	69.34	0.26	6.99	4.51
2019/07/05 09:00:00.00	58.46	0.27	7.05	1.93
2019/07/05 10:00:00.00	59.87	0.23	7.23	0.14
2019/07/05 11:00:00.00	77.44	0.22	7.33	0.00
2019/07/05 12:00:00.00	77.23	0.27	7.38	0.00
2019/07/05 13:00:00.00	74.53	0.29	7.40	0.00
2019/07/05 14:00:00.00	73.76	0.28	7.41	0.00
2019/07/05 15:00:00.00	64.19	0.28	7.41	0.00
2019/07/05 16:00:00.00	65.17	0.29	7.41	0.00
2019/07/05 17:00:00.00	77.07	0.30	7.33	8.59
2019/07/05 18:00:00.00	77.68	3.52	7.20	57.55
2019/07/05 19:00:00.00	86.65	4.84	7.24	0.03
2019/07/05 20:00:00.00	90.54	18.81	7.27	0.07
2019/07/05 21:00:00.00	139.38	24.58	7.43	0.00
2019/07/05 22:00:00.00	139.38	38.01	7.70	0.00
2019/07/05 23:00:00.00	147.14	43.55	7.60	0.00
最大值	147.14	43.55	7.70	57.55
最小值	56.10	0.22	6.98	0.00
平均值	0.00	0.00	7.24	4.47
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				