北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/07 00:00:00.00	129.50	0.34	6.93	43.22
2019/07/07 01:00:00.00	97.93	0.32	6.95	63.68
2019/07/07 02:00:00.00	96.16	0.27	6.98	46.55
2019/07/07 03:00:00.00	74.44	0.25	7.02	13.33
2019/07/07 04:00:00.00	74.28	0.28	7.07	4.97
2019/07/07 05:00:00.00	72.37	0.30	7.08	4.18
2019/07/07 06:00:00.00	70.26	0.23	7.08	4.27
2019/07/07 07:00:00.00	45.86	0.21	7.06	5.37
2019/07/07 08:00:00.00	47.19	0.22	7.08	4.75
2019/07/07 09:00:00.00	62.88	0.23	7.07	4.39
2019/07/07 10:00:00.00	64.66	0.24	7.17	1.59
2019/07/07 11:00:00.00	85.62	0.24	7.36	0.18
2019/07/07 12:00:00.00	84.33	0.21	7.47	0.00
2019/07/07 13:00:00.00	68.80	0.19	7.51	0.00
2019/07/07 14:00:00.00	69.59	0.22	7.53	0.00
2019/07/07 15:00:00.00	79.32	0.23	7.53	0.00
2019/07/07 16:00:00.00	79.32	0.27	7.54	0.00
2019/07/07 17:00:00.00	79.32	0.29	7.53	0.00
2019/07/07 18:00:00.00	79.02	0.28	7.29	2.41
2019/07/07 19:00:00.00	75.56	0.27	7.01	5.37
2019/07/07 20:00:00.00	74.91	0.27	6.98	7.40
2019/07/07 21:00:00.00	67.48	0.27	6.99	7.36
2019/07/07 22:00:00.00	73.25	0.34	7.01	6.30
2019/07/07 23:00:00.00	140.41	0.37	7.03	6.66
最大值	140.41	0.37	7.54	63.68
最小值	45.86	0.19	6.93	0.00
平均值	0.00	0.00	7.18	9.67
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				