北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/08 00:00:00.00	138.56	0.25	7.04	6.56
2019/07/08 01:00:00.00	117.39	0.21	7.06	4.56
2019/07/08 02:00:00.00	112.26	0.23	7.05	9.93
2019/07/08 03:00:00.00	54.23	0.23	7.06	6.32
2019/07/08 04:00:00.00	56.67	0.25	7.09	4.58
2019/07/08 05:00:00.00	84.30	0.26	7.09	4.90
2019/07/08 06:00:00.00	81.75	0.25	7.07	6.85
2019/07/08 07:00:00.00	51.60	0.24	7.11	4.25
2019/07/08 08:00:00.00	54.43	0.30	7.15	2.61
2019/07/08 09:00:00.00	89.85	0.32	7.31	0.00
2019/07/08 10:00:00.00	88.67	0.27	7.43	0.00
2019/07/08 11:00:00.00	74.72	0.25	7.48	0.00
2019/07/08 12:00:00.00	74.46	0.21	7.50	0.00
2019/07/08 13:00:00.00	71.43	0.19	7.51	0.00
2019/07/08 14:00:00.00	72.94	0.21	7.51	0.00
2019/07/08 15:00:00.00	90.41	0.22	7.51	0.00
2019/07/08 16:00:00.00	90.14	0.25	7.51	0.00
2019/07/08 17:00:00.00	86.94	0.26	7.50	0.00
2019/07/08 18:00:00.00	85.85	0.31	7.27	2.71
2019/07/08 19:00:00.00	73.40	0.32	7.04	6.58
2019/07/08 20:00:00.00	79.03	0.36	7.05	5.64
2019/07/08 21:00:00.00	146.05	0.37	7.07	5.50
2019/07/08 22:00:00.00	143.85	0.23	7.08	3.94
2019/07/08 23:00:00.00	117.76	0.17	7.06	7.93
最大值	146.05	0.37	7.51	9.93
最小值	51.60	0.17	7.04	0.00
平均值	0.00	0.00	7.23	3.45
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				