北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/09 00:00:00.00	113.89		0.20	7.08	8.04
2019/07/09 01:00:00.00	68.99		0.21	7.11	4.84
2019/07/09 02:00:00.00	67.97		0.23	7.11	4.98
2019/07/09 03:00:00.00	56.20		0.23	7.12	5.28
2019/07/09 04:00:00.00	56.53		0.21	7.11	5.73
2019/07/09 05:00:00.00	59.33		0.20	7.11	5.76
2019/07/09 06:00:00.00	60.36		0.22	7.11	6.53
2019/07/09 07:00:00.00	60.62		0.22	7.13	5.80
2019/07/09 08:00:00.00	63.68		0.23	7.15	4.59
2019/07/09 09:00:00.00	99.15		0.23	7.17	3.27
2019/07/09 10:00:00.00	96.05		0.24	7.36	0.19
2019/07/09 11:00:00.00	60.81		0.24	7.47	0.00
2019/07/09 12:00:00.00	60.92		0.24	7.52	0.00
2019/07/09 13:00:00.00	62.22		0.24	7.54	0.00
2019/07/09 14:00:00.00	62.25		0.24	7.54	0.00
2019/07/09 15:00:00.00	62.59		0.24	7.50	4.83
2019/07/09 16:00:00.00	66.63		13.39	7.49	4.26
2019/07/09 17:00:00.00	112.41		18.68	7.43	9.42
2019/07/09 18:00:00.00	111.40		12.22	7.15	9.68
2019/07/09 19:00:00.00	100.09		9.63	7.08	7.01
2019/07/09 20:00:00.00	99.21		2.93	7.10	10.18
2019/07/09 21:00:00.00	89.19		0.24	7.08	18.63
2019/07/09 22:00:00.00	88.44		0.24	7.09	31.05
2019/07/09 23:00:00.00	78.95		0.24	7.05	59.12
最大值	113.89		18.68	7.54	59.12
最小值	56.20		0.20	7.05	0.00
平均值	0.00		0.00	7.23	8.72
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					