北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/10 00:00:00.00	79.02	0.22	7.06	66.63
2019/07/10 01:00:00.00	79.98	0.21	7.10	54.30
2019/07/10 02:00:00.00	77.85	0.16	7.09	50.41
2019/07/10 03:00:00.00	51.69	0.14	7.08	57.98
2019/07/10 04:00:00.00	53.52	0.19	7.11	46.42
2019/07/10 05:00:00.00	74.67	0.21	7.13	34.22
2019/07/10 06:00:00.00	75.44	0.22	7.16	24.16
2019/07/10 07:00:00.00	69.74	0.22	7.17	31.03
2019/07/10 08:00:00.00	69.51	0.22	7.12	57.42
2019/07/10 09:00:00.00	66.92	0.22	7.11	69.37
2019/07/10 10:00:00.00	66.87	0.20	7.15	78.07
2019/07/10 11:00:00.00	66.35	0.19	7.17	29.94
2019/07/10 12:00:00.00	63.37	0.20	7.21	0.00
2019/07/10 13:00:00.00	29.14	0.20	7.34	0.00
2019/07/10 14:00:00.00	43.86	17.35	7.37	0.00
2019/07/10 15:00:00.00	210.71	24.32	7.38	0.00
2019/07/10 16:00:00.00	209.47	25.31	7.41	0.00
2019/07/10 17:00:00.00	195.02	25.72	7.43	0.00
2019/07/10 18:00:00.00	195.02	30.05	7.46	0.00
2019/07/10 19:00:00.00	189.66	31.79	7.30	0.00
2019/07/10 20:00:00.00	161.95	15.40	7.08	0.00
2019/07/10 21:00:00.00	68.80	8.85	7.03	0.00
2019/07/10 22:00:00.00	65.65	2.70	7.03	0.00
2019/07/10 23:00:00.00	30.08	0.25	7.04	0.00
最大值	210.71	31.79	7.46	78.07
最小值	29.14	0.14	7.03	0.00
平均值	0.00	0.00	7.19	25.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				