北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/12 00:00:00.00	64.31	0.25	6.99	0.00
2019/07/12 01:00:00.00	68.89	0.25	6.98	0.00
2019/07/12 02:00:00.00	69.08	0.23	7.01	0.00
2019/07/12 03:00:00.00	71.24	0.22	6.99	21.28
2019/07/12 04:00:00.00	70.95	0.20	7.03	15.21
2019/07/12 05:00:00.00	66.45	0.19	7.05	6.64
2019/07/12 06:00:00.00	67.57	0.24	7.06	6.57
2019/07/12 07:00:00.00	67.48	0.26	7.06	9.03
2019/07/12 08:00:00.00	67.68	0.21	7.08	6.18
2019/07/12 09:00:00.00	70.11	0.20	7.08	2.86
2019/07/12 10:00:00.00	69.34	0.20	7.14	0.29
2019/07/12 11:00:00.00	60.34	0.20	7.13	0.02
2019/07/12 12:00:00.00	60.92	0.14	7.12	0.00
2019/07/12 13:00:00.00	68.23	0.11	7.11	0.00
2019/07/12 14:00:00.00	68.25	0.18	7.11	0.00
2019/07/12 15:00:00.00	68.42	0.21	7.08	0.00
2019/07/12 16:00:00.00	68.97	1.16	7.08	0.21
2019/07/12 17:00:00.00	75.94	1.55	7.08	0.00
2019/07/12 18:00:00.00	75.90	2.15	7.09	2.15
2019/07/12 19:00:00.00	75.47	2.40	7.01	8.64
2019/07/12 20:00:00.00	75.07	0.84	7.00	7.88
2019/07/12 21:00:00.00	69.92	0.19	6.99	8.64
2019/07/12 22:00:00.00	70.22	0.26	7.00	8.29
2019/07/12 23:00:00.00	73.87	0.29	7.01	8.92
最大值	75.94	2.40	7.14	21.28
最小值	60.34	0.11	6.98	0.00
平均值	0.00	0.00	7.05	4.70
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				