北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/13 00:00:00.00	73.46	0.26	7.03	9.00
2019/07/13 01:00:00.00	68.33	0.24	7.01	9.69
2019/07/13 02:00:00.00	68.39	0.21	7.03	5.42
2019/07/13 03:00:00.00	69.17	0.20	7.02	8.87
2019/07/13 04:00:00.00	68.55	0.16	7.03	4.98
2019/07/13 05:00:00.00	59.89	0.15	7.01	7.74
2019/07/13 06:00:00.00	73.85	0.27	6.99	8.33
2019/07/13 07:00:00.00	225.75	0.32	6.99	7.26
2019/07/13 08:00:00.00	213.53	0.28	7.01	5.11
2019/07/13 09:00:00.00	73.03	0.26	7.04	1.35
2019/07/13 10:00:00.00	73.98	0.18	7.09	0.11
2019/07/13 11:00:00.00	85.15	0.15	7.08	0.01
2019/07/13 12:00:00.00	83.64	0.20	7.07	0.00
2019/07/13 13:00:00.00	66.07	0.23	7.06	0.00
2019/07/13 14:00:00.00	67.38	0.24	7.06	0.00
2019/07/13 15:00:00.00	82.71	0.24	7.03	0.00
2019/07/13 16:00:00.00	82.13	0.32	7.04	0.00
2019/07/13 17:00:00.00	75.47	0.35	7.04	0.00
2019/07/13 18:00:00.00	75.28	0.81	7.05	0.00
2019/07/13 19:00:00.00	73.12	1.00	7.05	0.00
2019/07/13 20:00:00.00	73.73	1.83	7.05	0.00
2019/07/13 21:00:00.00	80.64	2.17	7.05	0.00
2019/07/13 22:00:00.00	80.01	2.47	7.05	0.00
2019/07/13 23:00:00.00	72.74	2.59	7.05	0.00
最大值	225.75	2.59	7.09	9.69
最小值	59.89	0.15	6.99	0.00
平均值	0.00	0.00	7.04	2.83
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				