北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/15 00:00:00.00	73.03	4.51	7.10	11.71
2019/07/15 01:00:00.00	67.67	4.39	7.11	11.48
2019/07/15 02:00:00.00	66.63	3.89	7.12	11.05
2019/07/15 03:00:00.00	54.61	3.69	7.13	10.77
2019/07/15 04:00:00.00	56.63	3.41	7.13	10.75
2019/07/15 05:00:00.00	80.36	3.30	7.13	10.47
2019/07/15 06:00:00.00	79.69	2.77	7.14	4.30
2019/07/15 07:00:00.00	71.43	2.56	7.17	0.81
2019/07/15 08:00:00.00	72.15	2.02	7.20	0.42
2019/07/15 09:00:00.00	81.11	1.80	7.20	0.19
2019/07/15 10:00:00.00	80.34	1.40	7.18	0.00
2019/07/15 11:00:00.00	70.86	1.24	7.16	0.00
2019/07/15 12:00:00.00	70.71	1.96	7.16	0.00
2019/07/15 13:00:00.00	68.70	2.25	7.14	0.00
2019/07/15 14:00:00.00	69.58	2.57	7.14	0.00
2019/07/15 15:00:00.00	80.92	2.70	7.14	0.00
2019/07/15 16:00:00.00	80.68	2.80	7.14	2.14
2019/07/15 17:00:00.00	77.63	2.84	7.16	7.66
2019/07/15 18:00:00.00	78.41	2.17	7.07	10.33
2019/07/15 19:00:00.00	88.06	1.91	7.06	13.55
2019/07/15 20:00:00.00	89.45	0.72	7.04	19.17
2019/07/15 21:00:00.00	106.30	0.25	7.03	35.36
2019/07/15 22:00:00.00	103.63	0.17	7.03	64.20
2019/07/15 23:00:00.00	70.77	0.14	7.03	71.18
最大值	106.30	4.51	7.20	71.18
最小值	54.61	0.14	7.03	0.00
平均值	0.00	0.00	7.12	12.31
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				