北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/16 00:00:00.00	75.63	0.18	6.99	74.93
2019/07/16 01:00:00.00	136.00	0.19	6.99	56.29
2019/07/16 02:00:00.00	130.65	0.17	6.99	30.44
2019/07/16 03:00:00.00	65.70	0.16	6.93	22.05
2019/07/16 04:00:00.00	72.16	0.28	6.96	7.83
2019/07/16 05:00:00.00	149.07	0.32	6.98	6.68
2019/07/16 06:00:00.00	147.86	0.30	7.00	4.09
2019/07/16 07:00:00.00	102.82	0.29	7.08	1.13
2019/07/16 08:00:00.00	100.80	0.27	7.13	0.52
2019/07/16 09:00:00.00	77.82	0.26	7.13	0.02
2019/07/16 10:00:00.00	77.55	0.20	7.12	0.00
2019/07/16 11:00:00.00	74.44	0.17	7.11	2.61
2019/07/16 12:00:00.00	73.73	0.26	7.11	0.00
2019/07/16 13:00:00.00	65.70	0.29	7.10	0.29
2019/07/16 14:00:00.00	66.41	0.48	7.11	2.57
2019/07/16 15:00:00.00	74.62	0.56	7.11	10.18
2019/07/16 16:00:00.00	76.84	5.66	7.11	19.50
2019/07/16 17:00:00.00	104.61	7.70	7.12	25.03
2019/07/16 18:00:00.00	106.12	16.75	7.13	13.71
2019/07/16 19:00:00.00	124.53	20.37	7.13	9.73
2019/07/16 20:00:00.00	124.64	22.52	7.09	6.38
2019/07/16 21:00:00.00	125.94	23.37	7.04	15.85
2019/07/16 22:00:00.00	121.08	6.96	7.06	14.60
2019/07/16 23:00:00.00	61.75	0.23	7.05	25.70
最大值	149.07	23.37	7.13	74.93
最小值	61.75	0.16	6.93	0.00
平均值	0.00	0.00	7.07	14.59
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				