北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/18 00:00:00.00	90.03	0.25	7.09	4.68
2019/07/18 01:00:00.00	69.83	0.23	7.10	5.96
2019/07/18 02:00:00.00	70.75	0.24	7.12	5.00
2019/07/18 03:00:00.00	82.24	0.24	7.12	5.03
2019/07/18 04:00:00.00	83.56	0.22	7.13	5.15
2019/07/18 05:00:00.00	98.15	0.22	7.12	5.05
2019/07/18 06:00:00.00	97.50	0.18	7.14	4.83
2019/07/18 07:00:00.00	70.77	0.16	7.14	5.36
2019/07/18 08:00:00.00	73.85	0.22	7.14	5.23
2019/07/18 09:00:00.00	109.96	0.24	7.13	19.96
2019/07/18 10:00:00.00	106.58	0.23	7.09	56.19
2019/07/18 11:00:00.00	74.72	0.23	7.09	71.03
2019/07/18 12:00:00.00	79.98	0.36	7.10	0.00
2019/07/18 13:00:00.00	140.51	0.42	7.09	0.00
2019/07/18 14:00:00.00	133.51	2.32	7.10	0.00
2019/07/18 15:00:00.00	52.73	3.07	7.09	0.00
2019/07/18 16:00:00.00	52.96	5.14	7.12	0.00
2019/07/18 17:00:00.00	55.55	5.96	7.10	0.00
2019/07/18 18:00:00.00	55.62	5.91	7.05	0.00
2019/07/18 19:00:00.00	56.49	5.90	7.02	0.00
2019/07/18 20:00:00.00	56.85	1.88	7.03	0.00
2019/07/18 21:00:00.00	60.81	0.28	7.04	0.00
2019/07/18 22:00:00.00	59.99	1.41	7.06	0.04
2019/07/18 23:00:00.00	50.85	1.86	7.07	0.00
最大值	140.51	5.96	7.14	71.03
最小值	50.85	0.16	7.02	0.00
平均值	0.00	0.00	7.10	8.06
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				