北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/19 00:00:00.00	50.48	2.52	7.09	0.00
2019/07/19 01:00:00.00	46.43	2.79	7.10	0.00
2019/07/19 02:00:00.00	46.20	3.19	7.11	0.00
2019/07/19 03:00:00.00	43.61	3.35	7.12	0.00
2019/07/19 04:00:00.00	43.66	3.57	7.12	43.03
2019/07/19 05:00:00.00	43.53	3.65	7.13	14.44
2019/07/19 06:00:00.00	44.70	3.71	7.17	2.71
2019/07/19 07:00:00.00	49.62	3.73	7.19	2.15
2019/07/19 08:00:00.00	49.12	3.34	7.19	2.10
2019/07/19 09:00:00.00	42.20	3.18	7.19	2.17
2019/07/19 10:00:00.00	42.06	2.50	7.21	8.38
2019/07/19 11:00:00.00	40.51	2.22	7.20	16.04
2019/07/19 12:00:00.00	40.73	2.28	7.20	18.20
2019/07/19 13:00:00.00	43.33	2.30	7.19	30.68
2019/07/19 14:00:00.00	43.30	2.56	7.19	42.97
2019/07/19 15:00:00.00	42.95	2.67	7.19	33.14
2019/07/19 16:00:00.00	43.64	3.11	7.19	37.90
2019/07/19 17:00:00.00	51.50	3.28	7.19	32.41
2019/07/19 18:00:00.00	51.02	3.60	7.20	25.18
2019/07/19 19:00:00.00	45.49	3.72	7.20	24.26
2019/07/19 20:00:00.00	45.47	3.84	7.21	25.50
2019/07/19 21:00:00.00	45.30	3.89	7.22	30.04
2019/07/19 22:00:00.00	45.49	4.35	7.24	48.74
2019/07/19 23:00:00.00	47.65	4.54	7.25	56.24
最大值	51.50	4.54	7.25	56.24
最小值	40.51	2.22	7.09	0.00
平均值	0.00	0.00	7.18	20.68
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				