北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/21 00:00:00.00	40.56	4.57	7.19	0.00
2019/07/21 01:00:00.00	44.36	4.65	7.19	0.00
2019/07/21 02:00:00.00	44.06	4.83	7.20	0.00
2019/07/21 03:00:00.00	40.60	4.90	7.20	0.00
2019/07/21 04:00:00.00	39.94	5.04	7.20	0.00
2019/07/21 05:00:00.00	31.98	5.09	7.20	0.00
2019/07/21 06:00:00.00	33.05	5.30	7.21	0.00
2019/07/21 07:00:00.00	39.00	5.38	7.22	0.00
2019/07/21 08:00:00.00	39.28	5.57	7.22	0.00
2019/07/21 09:00:00.00	42.39	5.65	7.22	0.00
2019/07/21 10:00:00.00	42.38	5.76	7.21	0.00
2019/07/21 11:00:00.00	42.29	5.81	7.21	0.00
2019/07/21 12:00:00.00	42.75	6.02	7.21	0.00
2019/07/21 13:00:00.00	48.03	6.10	7.21	0.00
2019/07/21 14:00:00.00	47.91	6.31	7.21	0.00
2019/07/21 15:00:00.00	46.52	6.39	7.19	0.86
2019/07/21 16:00:00.00	46.08	5.65	7.06	4.09
2019/07/21 17:00:00.00	40.98	5.35	7.10	0.76
2019/07/21 18:00:00.00	41.26	6.13	7.15	0.05
2019/07/21 19:00:00.00	44.45	6.45	7.16	0.00
2019/07/21 20:00:00.00	44.41	6.45	7.17	0.00
2019/07/21 21:00:00.00	43.89	6.45	7.18	0.00
2019/07/21 22:00:00.00	42.79	6.68	7.19	0.00
2019/07/21 23:00:00.00	30.55	6.77	7.20	0.00

最大值	48.03	6.77	7.22	4.09
最小值	30.55	4.57	7.06	0.00
平均值	0.00	0.00	7.19	0.24
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				