北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/22 00:00:00.00	31.26	6.85	7.21	0.00
2019/07/22 01:00:00.00	39.19	6.88	7.21	0.00
2019/07/22 02:00:00.00	39.48	7.09	7.22	0.00
2019/07/22 03:00:00.00	43.23	7.17	7.23	0.00
2019/07/22 04:00:00.00	42.63	7.30	7.23	0.00
2019/07/22 05:00:00.00	34.66	7.35	7.23	0.00
2019/07/22 06:00:00.00	35.86	7.40	7.24	0.00
2019/07/22 07:00:00.00	42.95	7.41	7.24	0.00
2019/07/22 08:00:00.00	42.97	7.54	7.25	0.00
2019/07/22 09:00:00.00	43.14	7.60	7.24	0.00
2019/07/22 10:00:00.00	42.90	7.86	7.23	0.00
2019/07/22 11:00:00.00	40.23	7.96	7.22	0.00
2019/07/22 12:00:00.00	39.79	7.98	7.22	0.00
2019/07/22 13:00:00.00	34.68	7.98	7.21	0.00
2019/07/22 14:00:00.00	35.47	8.24	7.15	1.90
2019/07/22 15:00:00.00	44.45	8.35	7.07	4.85
2019/07/22 16:00:00.00	44.29	8.97	7.09	3.84
2019/07/22 17:00:00.00	42.48	9.22	7.15	0.60
2019/07/22 18:00:00.00	42.05	9.87	7.19	0.04
2019/07/22 19:00:00.00	37.22	10.13	7.20	0.00
2019/07/22 20:00:00.00	37.95	10.44	7.22	0.00
2019/07/22 21:00:00.00	46.24	10.56	7.23	0.00
2019/07/22 22:00:00.00	46.37	10.65	7.24	0.00
2019/07/22 23:00:00.00	47.84	10.69	7.25	12.79
				1
最大值	47.84	10.69	7.25	12.79
最小值	31.26	6.85	7.07	0.00
平均值	0.00	0.00	7.21	1.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				