北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/23 00:00:00.00	47.58	12.75	7.21	71.81
2019/07/23 01:00:00.00	44.64	13.57	7.05	10.10
2019/07/23 02:00:00.00	45.15	21.85	7.00	0.00
2019/07/23 03:00:00.00	50.85	25.14	7.02	0.00
2019/07/23 04:00:00.00	51.02	23.82	7.04	0.00
2019/07/23 05:00:00.00	53.29	23.30	7.08	0.00
2019/07/23 06:00:00.00	53.45	21.89	7.09	0.00
2019/07/23 07:00:00.00	55.36	21.33	7.09	0.00
2019/07/23 08:00:00.00	56.03	20.51	7.08	0.00
2019/07/23 09:00:00.00	64.10	20.19	7.07	0.00
2019/07/23 10:00:00.00	65.04	20.73	7.05	0.00
2019/07/23 11:00:00.00	76.50	20.94	7.02	0.00
2019/07/23 12:00:00.00	76.70	20.16	6.98	0.00
2019/07/23 13:00:00.00	79.14	19.84	6.98	0.00
2019/07/23 14:00:00.00	79.28	20.53	6.98	0.00
2019/07/23 15:00:00.00	81.02	20.80	7.00	0.00
2019/07/23 16:00:00.00	81.11	17.12	7.11	0.00
2019/07/23 17:00:00.00	82.24	15.66	7.10	0.00
2019/07/23 18:00:00.00	82.14	14.56	7.09	0.00
2019/07/23 19:00:00.00	80.92	14.13	7.09	0.00
2019/07/23 20:00:00.00	80.02	13.59	7.09	0.00
2019/07/23 21:00:00.00	69.17	13.38	7.09	0.00
2019/07/23 22:00:00.00	69.59	13.57	7.10	0.00
2019/07/23 23:00:00.00	74.53	13.65	7.11	0.00
最大值	82.24	25.14	7.21	71.81
最小值	44.64	12.75	6.98	0.00
平均值	0.00	0.00	7.06	3.41
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				