北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/24 00:00:00.00	74.02	13.95	7.11	0.00
2019/07/24 01:00:00.00	67.76	14.07	7.12	0.00
2019/07/24 02:00:00.00	68.43	13.85	7.12	0.00
2019/07/24 03:00:00.00	76.50	13.76	7.13	0.00
2019/07/24 04:00:00.00	75.14	13.75	7.13	30.76
2019/07/24 05:00:00.00	58.27	13.75	7.13	45.41
2019/07/24 06:00:00.00	58.52	14.14	7.14	47.73
2019/07/24 07:00:00.00	61.47	14.30	7.16	47.82
2019/07/24 08:00:00.00	61.75	14.26	7.17	45.38
2019/07/24 09:00:00.00	64.94	14.24	7.17	45.44
2019/07/24 10:00:00.00	64.85	14.27	7.18	46.04
2019/07/24 11:00:00.00	63.72	14.29	7.19	45.48
2019/07/24 12:00:00.00	63.80	14.51	7.20	45.22
2019/07/24 13:00:00.00	64.66	14.60	7.21	45.30
2019/07/24 14:00:00.00	64.45	15.53	7.20	46.04
2019/07/24 15:00:00.00	61.94	15.91	7.13	46.07
2019/07/24 16:00:00.00	62.29	16.61	7.13	45.75
2019/07/24 17:00:00.00	66.35	16.90	7.13	47.40
2019/07/24 18:00:00.00	66.18	16.40	7.14	47.47
2019/07/24 19:00:00.00	64.19	16.20	7.15	50.18
2019/07/24 20:00:00.00	64.14	16.01	7.16	46.00
2019/07/24 21:00:00.00	63.44	15.94	7.16	55.24
2019/07/24 22:00:00.00	63.32	16.15	7.18	64.77
2019/07/24 23:00:00.00	61.94	16.24	7.20	62.82
最大值	76.50	16.90	7.21	64.77
最小值	58.27	13.75	7.11	0.00
平均值	0.00	0.00	7.16	39.85
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				