北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/25 00:00:00.00	61.65	17.12	7.21	54.48
2019/07/25 01:00:00.00	58.18	17.48	7.21	44.16
2019/07/25 02:00:00.00	58.39	17.31	7.22	44.26
2019/07/25 03:00:00.00	61.00	17.25	7.22	44.47
2019/07/25 04:00:00.00	61.00	17.64	7.23	44.91
2019/07/25 05:00:00.00	59.98	17.79	7.24	44.58
2019/07/25 06:00:00.00	60.95	17.70	7.25	45.11
2019/07/25 07:00:00.00	60.43	17.67	7.26	45.18
2019/07/25 08:00:00.00	60.34	17.52	7.27	45.15
2019/07/25 09:00:00.00	59.30	17.46	7.27	44.56
2019/07/25 10:00:00.00	59.77	17.54	7.27	44.33
2019/07/25 11:00:00.00	65.13	17.58	7.26	43.97
2019/07/25 12:00:00.00	76.86	16.87	7.39	43.87
2019/07/25 13:00:00.00	221.24	16.58	7.41	43.41
2019/07/25 14:00:00.00	209.42	16.21	7.20	42.82
2019/07/25 15:00:00.00	61.56	16.06	7.18	42.45
2019/07/25 16:00:00.00	64.67	18.87	7.20	42.31
2019/07/25 17:00:00.00	102.73	20.00	7.27	42.45
2019/07/25 18:00:00.00	100.17	18.86	7.40	42.51
2019/07/25 19:00:00.00	69.45	18.40	7.48	42.54
2019/07/25 20:00:00.00	67.90	18.25	7.54	42.30
2019/07/25 21:00:00.00	49.25	18.19	7.58	41.54
2019/07/25 22:00:00.00	48.97	17.94	7.60	41.70
2019/07/25 23:00:00.00	45.49	17.84	7.62	41.94
最大值	221.24	20.00	7.62	54.48
最小值	45.49	16.06	7.18	41.54
平均值	0.00	0.00	7.32	43.96
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				