北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/26 00:00:00.00	46.18	18.32	7.63	42.29
2019/07/26 01:00:00.00	53.85	18.52	7.64	43.26
2019/07/26 02:00:00.00	53.31	18.06	7.65	43.38
2019/07/26 03:00:00.00	47.27	17.88	7.65	43.59
2019/07/26 04:00:00.00	48.49	17.93	7.66	43.64
2019/07/26 05:00:00.00	62.88	17.95	7.66	43.69
2019/07/26 06:00:00.00	62.98	17.74	7.66	43.69
2019/07/26 07:00:00.00	64.19	17.65	7.66	43.85
2019/07/26 08:00:00.00	61.81	17.30	7.66	43.90
2019/07/26 09:00:00.00	34.68	17.15	7.66	44.17
2019/07/26 10:00:00.00	36.23	17.24	7.65	44.37
2019/07/26 11:00:00.00	53.85	17.27	7.64	44.19
2019/07/26 12:00:00.00	53.69	16.56	7.63	43.62
2019/07/26 13:00:00.00	51.79	16.26	7.33	43.08
2019/07/26 14:00:00.00	50.90	18.91	7.18	43.09
2019/07/26 15:00:00.00	40.60	19.99	7.17	43.15
2019/07/26 16:00:00.00	42.26	20.02	7.18	43.44
2019/07/26 17:00:00.00	61.47	20.03	7.27	43.71
2019/07/26 18:00:00.00	61.91	20.19	7.37	44.21
2019/07/26 19:00:00.00	66.92	20.25	7.43	44.10
2019/07/26 20:00:00.00	65.42	20.17	7.46	44.32
2019/07/26 21:00:00.00	48.68	20.14	7.49	44.27
2019/07/26 22:00:00.00	48.75	20.16	7.51	44.67
2019/07/26 23:00:00.00	49.53	20.16	7.52	44.47
最大值	66.92	20.25	7.66	44.67
最小值	34.68	16.26	7.17	42.29
平均值	0.00	0.00	7.51	43.76
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				