北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/29 00:00:00.00	55.04	20.94	6.37	0.00
2019/07/29 01:00:00.00	165.79	21.72	6.45	0.00
2019/07/29 02:00:00.00	156.37	19.16	6.48	0.00
2019/07/29 03:00:00.00	47.09	18.15	6.44	0.00
2019/07/29 04:00:00.00	47.22	16.83	6.46	0.00
2019/07/29 05:00:00.00	48.78	16.31	6.47	0.00
2019/07/29 06:00:00.00	47.20	16.10	6.50	0.00
2019/07/29 07:00:00.00	29.32	16.02	6.52	0.00
2019/07/29 08:00:00.00	27.87	16.48	6.49	0.00
2019/07/29 09:00:00.00	12.12	16.66	6.51	0.00
2019/07/29 10:00:00.00	32.79	16.96	6.47	0.00
2019/07/29 11:00:00.00	256.77	17.07	6.48	0.00
2019/07/29 12:00:00.00	256.77	16.60	6.49	0.00
2019/07/29 13:00:00.00	213.58	16.41	6.84	0.00
2019/07/29 14:00:00.00	59.42	16.80	10.43	0.00
2019/07/29 15:00:00.00	39.57	16.95	8.45	0.00
2019/07/29 16:00:00.00	40.93	20.11	7.89	0.00
2019/07/29 17:00:00.00	55.92	21.34	7.58	0.00
2019/07/29 18:00:00.00	54.86	22.34	7.48	0.00
2019/07/29 19:00:00.00	43.52	22.73	7.46	0.00
2019/07/29 20:00:00.00	43.00	22.21	7.46	0.00
2019/07/29 21:00:00.00	37.59	22.01	7.46	0.00
2019/07/29 22:00:00.00	37.59	23.55	7.46	0.00
2019/07/29 23:00:00.00	35.81	24.16	7.46	0.00
最大值	256.77	24.16	10.43	0.00
最小值	12.12	16.02	6.37	0.00
平均值	0.00	0.00	7.09	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				