北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/30 00:00:00.00	34.99	22.83	7.46	0.00
2019/07/30 01:00:00.00	93.42	22.32	7.45	0.00
2019/07/30 02:00:00.00	95.50	20.99	7.45	0.00
2019/07/30 03:00:00.00	119.64	20.48	7.45	0.00
2019/07/30 04:00:00.00	117.29	22.29	7.44	0.00
2019/07/30 05:00:00.00	90.79	22.99	7.44	0.00
2019/07/30 06:00:00.00	91.34	22.37	7.43	0.00
2019/07/30 07:00:00.00	98.21	22.13	7.43	0.00
2019/07/30 08:00:00.00	95.98	22.32	7.44	0.00
2019/07/30 09:00:00.00	71.90	22.39	7.43	0.00
2019/07/30 10:00:00.00	76.61	12.61	7.44	0.00
2019/07/30 11:00:00.00	126.79	8.80	7.44	0.00
2019/07/30 12:00:00.00	126.77	4.23	7.40	0.00
2019/07/30 13:00:00.00	126.60	2.47	7.35	0.00
2019/07/30 14:00:00.00	126.10	5.43	7.29	0.00
2019/07/30 15:00:00.00	120.68	6.57	7.31	0.00
2019/07/30 16:00:00.00	123.37	2.15	7.31	0.00
2019/07/30 17:00:00.00	152.73	0.43	7.23	0.00
2019/07/30 18:00:00.00	151.18	4.28	7.15	0.00
2019/07/30 19:00:00.00	134.87	5.77	7.10	0.00
2019/07/30 20:00:00.00	134.38	6.56	7.11	0.00
2019/07/30 21:00:00.00	129.23	6.87	7.12	0.00
2019/07/30 22:00:00.00	129.53	7.25	7.11	0.00
2019/07/30 23:00:00.00	132.71	7.40	7.12	0.00
最大值	152.73	22.99	7.46	0.00
最小值	34.99	0.43	7.10	0.00
平均值	0.00	0.00	7.33	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				