北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/07/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/07/31 00:00:00.00	132.53	8.18	7.13	0.00
2019/07/31 01:00:00.00	130.64	8.49	7.13	0.00
2019/07/31 02:00:00.00	130.45	8.93	7.14	0.00
2019/07/31 03:00:00.00	128.38	9.10	7.13	0.00
2019/07/31 04:00:00.00	128.86	2.61	7.13	50.06
2019/07/31 05:00:00.00	133.83	0.11	7.13	51.97
2019/07/31 06:00:00.00	134.42	6.07	7.27	50.26
2019/07/31 07:00:00.00	140.60	8.37	7.43	50.36
2019/07/31 08:00:00.00	138.97	8.47	7.54	49.88
2019/07/31 09:00:00.00	121.43	8.51	7.71	49.32
2019/07/31 10:00:00.00	121.43	2.46	7.77	50.10
2019/07/31 11:00:00.00	121.43	0.07	7.78	49.53
2019/07/31 12:00:00.00	121.43	7.62	7.74	57.90
2019/07/31 13:00:00.00	121.43	10.61	7.68	67.04
2019/07/31 14:00:00.00	121.43	3.03	7.26	66.14
2019/07/31 15:00:00.00	121.43	0.05	7.07	59.03
2019/07/31 16:00:00.00	121.43	5.78	7.07	55.69
2019/07/31 17:00:00.00	121.43	8.05	7.08	48.86
2019/07/31 18:00:00.00	121.43	8.09	7.09	49.66
2019/07/31 19:00:00.00	121.43	8.10	7.10	48.35
2019/07/31 20:00:00.00	121.43	19.20	7.10	45.96
2019/07/31 21:00:00.00	121.43	23.62	7.14	61.77
2019/07/31 22:00:00.00	121.43	14.56	7.14	60.85
2019/07/31 23:00:00.00	121.43	10.96	7.16	68.22
最大值	140.60	23.62	7.78	68.22
最小值	121.43	0.05	7.07	0.00
平均值	0.00	0.00	7.29	45.46
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				