北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/01 00:00:00.00	121.43	10.76	7.17	67.86
2019/08/01 01:00:00.00	121.43	10.68	7.16	52.27
2019/08/01 02:00:00.00	121.43	11.73	7.15	58.83
2019/08/01 03:00:00.00	121.43	12.15	7.18	59.85
2019/08/01 04:00:00.00	121.43	18.99	7.23	49.39
2019/08/01 05:00:00.00	121.43	21.71	7.26	46.43
2019/08/01 06:00:00.00	121.43	13.58	7.29	44.71
2019/08/01 07:00:00.00	121.43	10.44	7.31	44.57
2019/08/01 08:00:00.00	121.43	9.30	7.32	44.98
2019/08/01 09:00:00.00	121.43	8.86	7.29	44.34
2019/08/01 10:00:00.00	121.43	9.09	7.30	43.98
2019/08/01 11:00:00.00	121.43	9.18	7.31	43.08
2019/08/01 12:00:00.00	121.43	7.60	7.31	42.50
2019/08/01 13:00:00.00	121.43	6.99	7.30	42.01
2019/08/01 14:00:00.00	121.43	7.46	7.14	42.00
2019/08/01 15:00:00.00	121.43	7.64	7.10	42.14
2019/08/01 16:00:00.00	199.52	6.12	7.11	42.36
2019/08/01 17:00:00.00	286.09	5.51	7.11	43.47
2019/08/01 18:00:00.00	277.82	10.42	7.15	43.90
2019/08/01 19:00:00.00	187.61	12.37	7.25	43.83
2019/08/01 20:00:00.00	187.61	10.95	7.30	44.22
2019/08/01 21:00:00.00	187.07	10.39	7.33	46.97
2019/08/01 22:00:00.00	182.98	9.02	7.35	48.22
2019/08/01 23:00:00.00	157.95	8.47	7.35	48.09

最大值	286.09	21.71	7.35	67.86
最小值	121.43	5.51	7.10	42.00
平均值	0.00	0.00	7.24	47.08
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				