北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/04 00:00:00.00	140.53	0.08	7.25	54.90
2019/08/04 01:00:00.00	104.03	0.07	7.25	48.64
2019/08/04 02:00:00.00	104.05	0.10	7.24	46.92
2019/08/04 03:00:00.00	104.24	0.11	7.24	46.76
2019/08/04 04:00:00.00	107.33	0.12	7.23	46.14
2019/08/04 05:00:00.00	139.15	0.13	7.22	46.86
2019/08/04 06:00:00.00	139.02	0.14	7.22	47.60
2019/08/04 07:00:00.00	137.56	0.15	7.22	47.31
2019/08/04 08:00:00.00	136.56	0.10	7.22	48.06
2019/08/04 09:00:00.00	126.29	0.08	7.21	47.59
2019/08/04 10:00:00.00	124.55	0.15	7.21	47.57
2019/08/04 11:00:00.00	106.38	0.17	7.20	47.43
2019/08/04 12:00:00.00	106.59	0.14	7.19	47.13
2019/08/04 13:00:00.00	108.73	0.13	7.03	47.29
2019/08/04 14:00:00.00	110.21	0.10	7.01	53.71
2019/08/04 15:00:00.00	125.19	0.09	7.02	47.88
2019/08/04 16:00:00.00	125.11	0.09	7.06	46.50
2019/08/04 17:00:00.00	124.29	0.08	7.08	46.90
2019/08/04 18:00:00.00	123.70	0.08	7.13	45.98
2019/08/04 19:00:00.00	117.65	0.08	7.17	47.05
2019/08/04 20:00:00.00	117.52	0.11	7.19	46.89
2019/08/04 21:00:00.00	116.20	0.12	7.20	47.19
2019/08/04 22:00:00.00	117.09	0.14	7.21	47.07
2019/08/04 23:00:00.00	126.36	0.15	7.21	47.32
最大值	140.53	0.17	7.25	54.90
最小值	104.03	0.07	7.01	45.98
平均值	0.00	0.00	7.17	47.78
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				