北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/05 00:00:00.00	126.02	0.16	7.22	47.09
2019/08/05 01:00:00.00	122.56	0.17	7.22	46.72
2019/08/05 02:00:00.00	122.27	0.13	7.22	46.74
2019/08/05 03:00:00.00	119.31	0.11	7.22	45.39
2019/08/05 04:00:00.00	118.68	0.11	7.22	45.17
2019/08/05 05:00:00.00	112.33	0.11	7.22	45.82
2019/08/05 06:00:00.00	113.07	0.11	7.22	44.99
2019/08/05 07:00:00.00	120.69	0.11	7.22	47.15
2019/08/05 08:00:00.00	122.01	0.13	7.22	45.31
2019/08/05 09:00:00.00	135.49	0.15	7.08	45.15
2019/08/05 10:00:00.00	133.99	1.59	7.03	44.99
2019/08/05 11:00:00.00	117.79	2.16	7.04	44.70
2019/08/05 12:00:00.00	118.41	0.69	7.04	45.70
2019/08/05 13:00:00.00	124.91	0.13	6.99	46.38
2019/08/05 14:00:00.00	124.88	0.10	6.99	68.94
2019/08/05 15:00:00.00	124.56	0.09	7.02	80.14
2019/08/05 16:00:00.00	123.11	0.10	7.07	0.00
2019/08/05 17:00:00.00	107.91	0.10	7.11	0.00
2019/08/05 18:00:00.00	107.54	0.12	7.08	0.00
2019/08/05 19:00:00.00	103.76	0.12	7.08	0.00
2019/08/05 20:00:00.00	103.70	0.12	7.03	0.00
2019/08/05 21:00:00.00	103.07	0.11	6.98	2.76
2019/08/05 22:00:00.00	103.64	0.10	6.96	0.32
2019/08/05 23:00:00.00	109.63	0.09	6.93	1.18

最大值	135.49	2.16	7.22	80.14
最小值	103.07	0.09	6.93	0.00
平均值	0.00	0.00	7.10	33.11
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				