北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/08/06 00:00:00.00 | 109.57 | 0.11 | 6.92 | 0.11 |
| 2019/08/06 01:00:00.00 | 108.87 | 0.12 | 6.88 | 0.00 |
| 2019/08/06 02:00:00.00 | 111.05 | 0.13 | 6.86 | 0.39 |
| 2019/08/06 03:00:00.00 | 133.76 | 0.14 | 6.83 | 0.35 |
| 2019/08/06 04:00:00.00 | 132.89 | 1.17 | 6.84 | 5.74 |
| 2019/08/06 05:00:00.00 | 124.01 | 1.56 | 6.81 | 49.90 |
| 2019/08/06 06:00:00.00 | 124.76 | 0.65 | 6.85 | 46.48 |
| 2019/08/06 07:00:00.00 | 133.00 | 0.30 | 6.95 | 46.54 |
| 2019/08/06 08:00:00.00 | 132.45 | 0.20 | 6.97 | 48.00 |
| 2019/08/06 09:00:00.00 | 126.43 | 0.16 | 6.89 | 49.95 |
| 2019/08/06 10:00:00.00 | 126.21 | 0.16 | 6.82 | 48.66 |
| 2019/08/06 11:00:00.00 | 123.74 | 0.16 | 6.80 | 48.12 |
| 2019/08/06 12:00:00.00 | 123.27 | 0.12 | 6.77 | 46.43 |
| 2019/08/06 13:00:00.00 | 117.93 | 0.10 | 6.81 | 46.28 |
| 2019/08/06 14:00:00.00 | 120.15 | 0.10 | 6.88 | 46.36 |
| 2019/08/06 15:00:00.00 | 144.33 | 0.09 | 6.90 | 47.85 |
| 2019/08/06 16:00:00.00 | 142.98 | 0.09 | 6.91 | 49.35 |
| 2019/08/06 17:00:00.00 | 127.88 | 0.08 | 6.95 | 51.85 |
| 2019/08/06 18:00:00.00 | 127.40 | 0.10 | 7.03 | 52.39 |
| 2019/08/06 19:00:00.00 | 121.94 | 0.11 | 7.02 | 53.03 |
| 2019/08/06 20:00:00.00 | 121.37 | 0.12 | 6.99 | 53.28 |
| 2019/08/06 21:00:00.00 | 115.16 | 0.13 | 6.92 | 59.15 |
| 2019/08/06 22:00:00.00 | 115.99 | 0.20 | 6.91 | 64.26 |
| 2019/08/06 23:00:00.00 | 124.91 | 0.23 | 6.90 | 67.80 |
| **最大值** | 144.33 | 1.56 | 7.03 | 67.80 |
| **最小值** | 108.87 | 0.08 | 6.77 | 0.00 |
| **平均值** | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 40.93 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |