北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/07 00:00:00.00	124.74	0.19	6.94	71.01
2019/08/07 01:00:00.00	122.84	0.17	7.08	82.92
2019/08/07 02:00:00.00	119.81	12.81	7.05	84.23
2019/08/07 03:00:00.00	85.44	17.86	7.09	82.16
2019/08/07 04:00:00.00	86.59	20.07	7.18	79.46
2019/08/07 05:00:00.00	98.99	20.95	7.29	78.97
2019/08/07 06:00:00.00	99.39	9.54	7.34	78.11
2019/08/07 07:00:00.00	103.55	5.12	7.31	77.56
2019/08/07 08:00:00.00	102.32	5.88	7.30	78.41
2019/08/07 09:00:00.00	89.59	6.18	7.19	79.25
2019/08/07 10:00:00.00	89.57	19.53	7.01	79.12
2019/08/07 11:00:00.00	89.45	24.73	7.16	79.56
2019/08/07 12:00:00.00	89.93	24.05	7.10	79.40
2019/08/07 13:00:00.00	95.19	23.78	7.12	79.38
2019/08/07 14:00:00.00	95.60	23.89	6.99	80.21
2019/08/07 15:00:00.00	99.89	23.93	7.05	81.65
2019/08/07 16:00:00.00	101.00	24.66	7.06	82.07
2019/08/07 17:00:00.00	112.81	24.95	7.07	79.78
2019/08/07 18:00:00.00	112.73	24.44	7.07	79.10
2019/08/07 19:00:00.00	111.85	24.23	7.07	79.01
2019/08/07 20:00:00.00	112.14	6.91	7.07	78.97
2019/08/07 21:00:00.00	115.44	0.05	7.07	78.37
2019/08/07 22:00:00.00	116.75	0.06	7.08	77.88
2019/08/07 23:00:00.00	131.20	0.06	7.08	76.33
最大值	131.20	24.95	7.34	84.23
最小值	85.44	0.05	6.94	71.01
平均值	0.00	0.00	7.12	79.29
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				