北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/08 00:00:00.00	130.64	0.05	7.08	75.34
2019/08/08 01:00:00.00	124.50	0.05	7.08	74.11
2019/08/08 02:00:00.00	124.59	0.06	7.08	67.15
2019/08/08 03:00:00.00	125.60	0.06	7.08	50.64
2019/08/08 04:00:00.00	128.14	3.65	7.09	47.24
2019/08/08 05:00:00.00	157.47	5.07	7.14	46.96
2019/08/08 06:00:00.00	157.71	5.58	7.19	46.98
2019/08/08 07:00:00.00	160.16	5.78	7.24	46.92
2019/08/08 08:00:00.00	158.30	1.69	7.28	47.71
2019/08/08 09:00:00.00	139.36	0.08	7.30	47.58
2019/08/08 10:00:00.00	140.03	3.52	7.31	47.10
2019/08/08 11:00:00.00	146.82	4.85	7.26	46.70
2019/08/08 12:00:00.00	146.44	5.23	7.22	46.91
2019/08/08 13:00:00.00	142.33	5.37	7.17	46.36
2019/08/08 14:00:00.00	142.33	5.37	7.17	47.09
2019/08/08 15:00:00.00	171.76	2.43	7.15	46.64
2019/08/08 16:00:00.00	268.16	0.65	7.13	46.33
2019/08/08 17:00:00.00	185.60	0.08	7.12	46.03
2019/08/08 18:00:00.00	183.70	0.10	7.07	46.07
2019/08/08 19:00:00.00	162.72	0.10	7.03	47.46
2019/08/08 20:00:00.00	163.17	0.91	7.03	49.99
2019/08/08 21:00:00.00	168.18	1.23	7.04	62.50
2019/08/08 22:00:00.00	167.88	1.10	7.07	68.99
2019/08/08 23:00:00.00	164.45	1.05	7.10	70.15
最大值	268.16	5.78	7.31	75.34
最小值	124.50	0.05	7.03	46.03
平均值	0.00	0.00	7.14	52.87
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				