北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/09 00:00:00.00	164.26	0.36	7.11	69.21
2019/08/09 01:00:00.00	162.17	0.09	7.11	65.28
2019/08/09 02:00:00.00	164.45	0.84	7.11	46.32
2019/08/09 03:00:00.00	189.82	1.14	7.14	46.03
2019/08/09 04:00:00.00	187.51	0.39	7.14	45.99
2019/08/09 05:00:00.00	162.31	0.10	7.17	46.68
2019/08/09 06:00:00.00	165.08	1.29	7.18	47.03
2019/08/09 07:00:00.00	195.83	1.75	7.22	46.83
2019/08/09 08:00:00.00	193.50	0.56	7.25	46.90
2019/08/09 09:00:00.00	169.15	0.10	7.28	46.46
2019/08/09 10:00:00.00	170.44	0.45	7.31	46.95
2019/08/09 11:00:00.00	184.01	0.58	7.33	46.64
2019/08/09 12:00:00.00	182.33	0.80	7.33	46.81
2019/08/09 13:00:00.00	164.73	0.88	7.34	47.10
2019/08/09 14:00:00.00	164.96	1.72	7.35	47.45
2019/08/09 15:00:00.00	167.35	2.04	7.36	47.68
2019/08/09 16:00:00.00	169.32	0.58	7.37	47.09
2019/08/09 17:00:00.00	189.47	0.02	7.37	46.95
2019/08/09 18:00:00.00	187.48	1.97	7.36	47.79
2019/08/09 19:00:00.00	166.52	2.72	7.36	47.77
2019/08/09 20:00:00.00	167.23	0.81	7.32	47.28
2019/08/09 21:00:00.00	174.47	0.08	7.28	50.69
2019/08/09 22:00:00.00	172.72	0.03	7.23	61.37
2019/08/09 23:00:00.00	154.77	0.01	7.19	63.33
最大值	195.83	2.72	7.37	69.21
最小值	154.77	0.01	7.11	45.99
平均值	0.00	0.00	7.26	50.07
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				