北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/10 00:00:00.00	154.63	0.07	7.17	57.52
2019/08/10 01:00:00.00	153.11	0.09	7.17	55.28
2019/08/10 02:00:00.00	153.94	0.10	7.17	47.91
2019/08/10 03:00:00.00	162.51	0.11	7.18	48.10
2019/08/10 04:00:00.00	160.85	0.11	7.20	47.71
2019/08/10 05:00:00.00	144.06	0.11	7.16	47.30
2019/08/10 06:00:00.00	145.09	0.06	7.17	47.59
2019/08/10 07:00:00.00	155.95	0.04	7.20	48.07
2019/08/10 08:00:00.00	154.51	0.82	7.22	47.83
2019/08/10 09:00:00.00	139.15	1.12	7.24	47.98
2019/08/10 10:00:00.00	138.41	2.05	7.25	48.25
2019/08/10 11:00:00.00	130.58	2.41	7.27	47.98
2019/08/10 12:00:00.00	131.34	2.00	7.28	48.38
2019/08/10 13:00:00.00	139.91	1.84	7.28	48.54
2019/08/10 14:00:00.00	140.93	2.01	7.28	48.12
2019/08/10 15:00:00.00	151.52	2.08	7.27	48.42
2019/08/10 16:00:00.00	150.08	2.08	7.28	48.40
2019/08/10 17:00:00.00	135.00	2.08	7.25	48.27
2019/08/10 18:00:00.00	135.42	1.42	7.19	48.09
2019/08/10 19:00:00.00	139.70	1.16	7.17	49.14
2019/08/10 20:00:00.00	137.88	0.82	7.09	49.24
2019/08/10 21:00:00.00	119.66	0.69	7.14	49.78
2019/08/10 22:00:00.00	122.76	0.27	7.14	49.95
2019/08/10 23:00:00.00	154.70	0.10	7.16	50.22
最大值	162.51	2.41	7.28	57.52
最小值	119.66	0.04	7.09	47.30
平均值	0.00	0.00	7.21	49.09
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				