北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/11 00:00:00.00	151.42		0.04	7.19	50.20
2019/08/11 01:00:00.00	118.83		0.01	7.21	49.78
2019/08/11 02:00:00.00	119.56		0.05	7.24	49.89
2019/08/11 03:00:00.00	126.98		0.06	7.27	57.75
2019/08/11 04:00:00.00	126.27		0.05	7.32	66.26
2019/08/11 05:00:00.00	119.10		0.05	7.37	55.22
2019/08/11 06:00:00.00	118.99		0.05	7.40	60.87
2019/08/11 07:00:00.00	117.72		0.05	7.43	61.55
2019/08/11 08:00:00.00	119.70		0.07	7.46	58.20
2019/08/11 09:00:00.00	141.50		0.09	7.48	56.87
2019/08/11 10:00:00.00	139.18		0.02	7.50	53.94
2019/08/11 11:00:00.00	113.85		0.00	7.52	0.94
2019/08/11 12:00:00.00	119.14		0.01	7.58	1.27
2019/08/11 13:00:00.00	176.48		0.01	7.64	0.98
2019/08/11 14:00:00.00	167.66		0.01	7.66	0.98
2019/08/11 15:00:00.00	61.94		0.01	7.68	0.99
2019/08/11 16:00:00.00	61.77		0.01	7.68	0.96
2019/08/11 17:00:00.00	59.86		0.01	7.68	0.87
2019/08/11 18:00:00.00	59.70		0.01	7.68	0.82
2019/08/11 19:00:00.00	57.93		0.01	7.67	0.83
2019/08/11 20:00:00.00	57.96		0.01	7.67	0.93
2019/08/11 21:00:00.00	58.27		0.01	7.66	0.92
2019/08/11 22:00:00.00	58.41		0.01	7.66	0.88
2019/08/11 23:00:00.00	59.93		0.01	7.66	0.83
最大值	176.48		0.09	7.68	66.26
最小值	57.93		0.00	7.19	0.82
平均值	0.00		0.00	7.51	26.36
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					