北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/13 00:00:00.00	74.87	2.66	7.60	0.78
2019/08/13 01:00:00.00	67.21	2.62	7.59	0.71
2019/08/13 02:00:00.00	67.13	2.46	7.58	0.67
2019/08/13 03:00:00.00	66.28	2.40	7.57	0.70
2019/08/13 04:00:00.00	66.64	2.27	7.56	0.68
2019/08/13 05:00:00.00	70.61	2.21	7.56	0.67
2019/08/13 06:00:00.00	71.40	2.10	7.55	0.66
2019/08/13 07:00:00.00	80.28	2.06	7.53	0.84
2019/08/13 08:00:00.00	80.35	1.99	7.52	0.85
2019/08/13 09:00:00.00	81.13	1.96	7.51	0.93
2019/08/13 10:00:00.00	80.28	1.85	7.49	0.92
2019/08/13 11:00:00.00	70.77	1.80	7.49	0.92
2019/08/13 12:00:00.00	71.16	1.66	7.48	0.94
2019/08/13 13:00:00.00	75.64	1.60	7.45	0.88
2019/08/13 14:00:00.00	76.22	1.50	7.45	1.67
2019/08/13 15:00:00.00	82.83	1.47	7.45	1.61
2019/08/13 16:00:00.00	83.03	1.76	7.46	1.56
2019/08/13 17:00:00.00	85.23	1.88	7.44	1.32
2019/08/13 18:00:00.00	84.66	1.90	7.42	1.27
2019/08/13 19:00:00.00	78.27	1.91	7.41	1.30
2019/08/13 20:00:00.00	78.01	1.81	7.40	1.27
2019/08/13 21:00:00.00	75.10	1.78	7.39	1.23
2019/08/13 22:00:00.00	75.56	1.68	7.38	1.22
2019/08/13 23:00:00.00	80.74	1.65	7.37	1.25
最大值	85.23	2.66	7.60	1.67
最小值	66.28	1.47	7.37	0.66
平均值	0.00	0.00	7.49	1.04
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				