北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/14 00:00:00.00	80.38		1.49	7.35	1.29
2019/08/14 01:00:00.00	76.34		1.42	7.34	1.34
2019/08/14 02:00:00.00	76.70		1.33	7.33	1.36
2019/08/14 03:00:00.00	80.74		1.29	7.30	1.37
2019/08/14 04:00:00.00	80.33		1.22	7.27	1.38
2019/08/14 05:00:00.00	75.79		1.17	7.26	1.38
2019/08/14 06:00:00.00	75.00		1.01	7.25	1.39
2019/08/14 07:00:00.00	66.75		0.94	7.23	1.42
2019/08/14 08:00:00.00	67.45		0.80	7.22	1.43
2019/08/14 09:00:00.00	74.79		0.75	7.20	1.41
2019/08/14 10:00:00.00	74.79		0.41	7.19	1.37
2019/08/14 11:00:00.00	74.79		0.17	7.17	1.32
2019/08/14 12:00:00.00	74.79		0.14	7.14	1.40
2019/08/14 13:00:00.00	74.79		0.13	7.05	1.46
2019/08/14 14:00:00.00	74.79		0.08	7.04	1.20
2019/08/14 15:00:00.00	74.79		0.06	7.05	1.06
2019/08/14 16:00:00.00	74.79		0.04	7.05	0.99
2019/08/14 17:00:00.00	74.79		0.04	7.08	0.88
2019/08/14 18:00:00.00	64.82		0.04	7.12	0.93
2019/08/14 19:00:00.00	0.00		0.05	7.09	0.86
2019/08/14 20:00:00.00	0.00		0.04	7.12	0.80
2019/08/14 21:00:00.00	0.00		0.04	7.14	0.74
2019/08/14 22:00:00.00	14.89		0.05	7.15	0.71
2019/08/14 23:00:00.00	31.90		0.05	7.16	0.63
最大值	80.74		1.49	7.35	1.46
最小值	0.00		0.04	7.04	0.63
平均值	0.00		0.00	7.18	1.17
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					