北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/08/15 00:00:00.00 | 31.90 | 0.05 | 7.15 | 0.43 |
| 2019/08/15 01:00:00.00 | 31.90 | 0.04 | 7.16 | 0.32 |
| 2019/08/15 02:00:00.00 | 33.07 | 0.06 | 7.17 | 0.33 |
| 2019/08/15 03:00:00.00 | 45.89 | 0.06 | 7.18 | 0.33 |
| 2019/08/15 04:00:00.00 | 45.90 | 0.05 | 7.19 | 0.29 |
| 2019/08/15 05:00:00.00 | 45.98 | 0.05 | 7.19 | 0.36 |
| 2019/08/15 06:00:00.00 | 45.68 | 0.07 | 7.18 | 0.34 |
| 2019/08/15 07:00:00.00 | 42.51 | 0.08 | 7.18 | 0.36 |
| 2019/08/15 08:00:00.00 | 42.61 | 0.04 | 7.15 | 0.38 |
| 2019/08/15 09:00:00.00 | 43.78 | 0.02 | 7.35 | 3.95 |
| 2019/08/15 10:00:00.00 | 43.98 | 2.56 | 7.52 | 4.68 |
| 2019/08/15 11:00:00.00 | 46.15 | 3.55 | 7.52 | 5.46 |
| 2019/08/15 12:00:00.00 | 45.94 | 3.88 | 7.48 | 5.73 |
| 2019/08/15 13:00:00.00 | 43.78 | 4.01 | 7.47 | 5.59 |
| 2019/08/15 14:00:00.00 | 44.18 | 4.26 | 7.46 | 5.26 |
| 2019/08/15 15:00:00.00 | 48.35 | 4.36 | 7.44 | 5.02 |
| 2019/08/15 16:00:00.00 | 48.15 | 4.47 | 7.44 | 5.00 |
| 2019/08/15 17:00:00.00 | 45.98 | 4.51 | 7.44 | 4.86 |
| 2019/08/15 18:00:00.00 | 45.87 | 4.53 | 7.45 | 4.70 |
| 2019/08/15 19:00:00.00 | 44.71 | 4.53 | 7.46 | 4.46 |
| 2019/08/15 20:00:00.00 | 44.54 | 4.59 | 7.47 | 4.34 |
| 2019/08/15 21:00:00.00 | 42.68 | 4.61 | 7.47 | 4.25 |
| 2019/08/15 22:00:00.00 | 42.43 | 4.54 | 7.48 | 3.61 |
| 2019/08/15 23:00:00.00 | 39.80 | 4.51 | 7.49 | 2.19 |
| **最大值** | 48.35 | 4.61 | 7.52 | 5.73 |
| **最小值** | 31.90 | 0.02 | 7.15 | 0.29 |
| **平均值** | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 3.01 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |