北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/17 00:00:00.00	66.37	5.03	7.67	0.00
2019/08/17 01:00:00.00	65.37	4.94	7.67	0.00
2019/08/17 02:00:00.00	66.25	4.95	7.67	0.00
2019/08/17 03:00:00.00	75.19	4.95	7.67	0.00
2019/08/17 04:00:00.00	75.55	4.79	7.68	0.00
2019/08/17 05:00:00.00	79.09	4.73	7.67	0.00
2019/08/17 06:00:00.00	79.69	4.59	7.67	0.00
2019/08/17 07:00:00.00	85.77	4.54	7.69	0.00
2019/08/17 08:00:00.00	85.77	4.40	7.69	0.00
2019/08/17 09:00:00.00	85.77	4.34	7.69	0.00
2019/08/17 10:00:00.00	85.71	4.29	7.69	0.00
2019/08/17 11:00:00.00	85.01	4.27	7.69	0.00
2019/08/17 12:00:00.00	86.68	4.18	7.68	0.00
2019/08/17 13:00:00.00	104.49	4.14	7.67	0.00
2019/08/17 14:00:00.00	105.33	3.97	7.64	0.00
2019/08/17 15:00:00.00	114.56	3.90	7.63	0.00
2019/08/17 16:00:00.00	114.56	3.81	7.62	0.00
2019/08/17 17:00:00.00	114.56	3.77	7.62	0.00
2019/08/17 18:00:00.00	114.56	3.71	7.62	0.00
2019/08/17 19:00:00.00	114.56	3.68	7.61	0.00
2019/08/17 20:00:00.00	114.56	3.55	7.60	0.00
2019/08/17 21:00:00.00	114.56	3.50	7.58	0.00
2019/08/17 22:00:00.00	114.56	3.39	7.57	0.00
2019/08/17 23:00:00.00	114.56	3.35	7.59	0.00
最大值	114.56	5.03	7.69	0.00
最小值	65.37	3.35	7.57	0.00
平均值	0.00	0.00	7.65	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				