北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/20 00:00:00.00	220.89	1.34	7.48	9.90
2019/08/20 01:00:00.00	207.92	0.94	7.45	9.60
2019/08/20 02:00:00.00	161.67	0.33	7.41	9.56
2019/08/20 03:00:00.00	178.49	0.10	7.38	9.53
2019/08/20 04:00:00.00	170.89	0.04	7.38	9.40
2019/08/20 05:00:00.00	86.03	0.01	7.38	9.34
2019/08/20 06:00:00.00	86.19	0.03	7.38	8.28
2019/08/20 07:00:00.00	87.89	0.03	7.40	2.70
2019/08/20 08:00:00.00	84.96	0.04	7.37	2.82
2019/08/20 09:00:00.00	53.43	0.04	7.42	1.24
2019/08/20 10:00:00.00	54.44	0.03	7.56	0.23
2019/08/20 11:00:00.00	65.88	0.02	7.63	0.01
2019/08/20 12:00:00.00	67.77	0.04	7.67	0.00
2019/08/20 13:00:00.00	89.50	0.05	7.69	0.00
2019/08/20 14:00:00.00	90.87	0.05	7.71	0.00
2019/08/20 15:00:00.00	106.69	0.05	7.72	0.00
2019/08/20 16:00:00.00	107.14	0.04	7.72	0.00
2019/08/20 17:00:00.00	112.36	0.03	7.72	0.00
2019/08/20 18:00:00.00	112.42	0.05	7.72	0.03
2019/08/20 19:00:00.00	113.12	0.06	7.51	1.24
2019/08/20 20:00:00.00	109.77	0.10	7.30	3.54
2019/08/20 21:00:00.00	71.30	0.11	7.24	10.02
2019/08/20 22:00:00.00	70.68	0.12	7.30	4.10
2019/08/20 23:00:00.00	63.51	0.12	7.28	9.04
最大值	220.89	1.34	7.72	10.02
最小值	53.43	0.01	7.24	0.00
平均值	0.00	0.00	7.49	4.19
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				