北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/08/21 00:00:00.00 | 66.91 | 0.05 | 7.31 | 5.19 |
| 2019/08/21 01:00:00.00 | 106.27 | 0.03 | 7.29 | 7.68 |
| 2019/08/21 02:00:00.00 | 106.38 | 0.03 | 7.30 | 5.17 |
| 2019/08/21 03:00:00.00 | 107.71 | 0.03 | 7.28 | 5.65 |
| 2019/08/21 04:00:00.00 | 110.96 | 0.05 | 7.26 | 6.42 |
| 2019/08/21 05:00:00.00 | 147.16 | 0.05 | 7.26 | 5.25 |
| 2019/08/21 06:00:00.00 | 148.26 | 0.03 | 7.23 | 6.85 |
| 2019/08/21 07:00:00.00 | 160.29 | 0.02 | 7.24 | 4.55 |
| 2019/08/21 08:00:00.00 | 166.64 | 0.04 | 7.31 | 1.98 |
| 2019/08/21 09:00:00.00 | 236.24 | 0.05 | 7.29 | 1.64 |
| 2019/08/21 10:00:00.00 | 234.66 | 0.03 | 7.38 | 1.26 |
| 2019/08/21 11:00:00.00 | 217.10 | 0.02 | 7.39 | 0.33 |
| 2019/08/21 12:00:00.00 | 207.57 | 1.98 | 7.51 | 0.00 |
| 2019/08/21 13:00:00.00 | 97.88 | 2.74 | 7.57 | 0.00 |
| 2019/08/21 14:00:00.00 | 98.24 | 2.71 | 7.62 | 0.00 |
| 2019/08/21 15:00:00.00 | 102.20 | 2.70 | 7.66 | 0.00 |
| 2019/08/21 16:00:00.00 | 112.10 | 2.70 | 7.68 | 0.00 |
| 2019/08/21 17:00:00.00 | 235.65 | 2.71 | 7.70 | 0.00 |
| 2019/08/21 18:00:00.00 | 225.66 | 2.67 | 7.70 | 0.00 |
| 2019/08/21 19:00:00.00 | 116.60 | 2.66 | 7.71 | 0.00 |
| 2019/08/21 20:00:00.00 | 116.05 | 2.62 | 7.71 | 0.00 |
| 2019/08/21 21:00:00.00 | 110.08 | 2.61 | 7.71 | 0.00 |
| 2019/08/21 22:00:00.00 | 110.46 | 2.54 | 7.71 | 0.00 |
| 2019/08/21 23:00:00.00 | 115.07 | 2.51 | 7.71 | 0.00 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **最大值** | 236.24 | 2.74 | 7.71 | 7.68 |
| **最小值** | 66.91 | 0.02 | 7.23 | 0.00 |
| **平均值** | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 2.17 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |